

Formblatt für die Bewertung der Dringlichkeit einer Asbestsanierung

- Fassung Januar 1996 -

Zeile	Gruppe	Asbestprodukte - Bewertung der Dringlichkeit einer Sanierung Projektnummer: Begehungsnummer:	Bewertung*)	Bewertungszahl
	I	Art der Asbestanwendung		
1		Spritzasbest		20
2		Asbesthaltiger Putz		10
3		Leichte asbesthaltige Platten		5, 10 oder 15
4		Sonstige asbesthaltige Produkte		5, 10, 15 oder 20
	II	Asbestart		
5		Amphibol-Asbeste		2
6		Sonstige Asbeste		0
	III	Struktur der Oberfläche des Asbestproduktes		
7		Aufgelockerte Faserstruktur		10
8		Feste Faserstruktur ohne oder mit nicht ausreichend dichter Oberflächenbeschichtung		4
9		Beschichtete, dichte Oberfläche		0
	IV	Oberflächenzustand des Asbestproduktes		
10		Starke Beschädigungen		6
11		Leichte Beschädigungen		3
12		Keine Beschädigungen		0
	V	Beeinträchtigungen des Asbestproduktes von außen		
13		Produkt ist durch direkte Zugänglichkeit (Fußboden bis Greifhöhe) Beschädigungen ausgesetzt		10
14		Am Produkt werden gelegentlich Arbeiten durchgeführt		10
15		Produkt ist mechanischen Einwirkungen ausgesetzt		10
16		Produkt ist Erschütterungen ausgesetzt		10
17		Produkt ist starken klimatischen Wechselwirkungen ausgesetzt		10
18		Produkt liegt im Bereich stärkerer Luftbewegungen		10
19		Im Raum mit dem asbesthaltigen Produkt sind starke Luftbewegungen vorhanden		7
20		Am Produkt kann bei unsachgemäßem Betrieb Abrieb auftreten		3
21		Das Produkt ist von außen nicht beeinträchtigt		0
	VI	Raumnutzung		
22		Regelmäßig von Kindern, Jugendlichen und Sportlern benutzter Raum		25
23		Dauernd oder häufig von sonstigen Personen benutzter Raum		20
24		Zeitweise benutzter Raum		15
25		Nur selten benutzter Raum		8
	VII	Lage des Produktes		
26		Unmittelbar im Raum		25
27		Im Lüftungssystem (Auskleidung oder Ummantelung undichter Kanäle) für den Raum		25
28		Hinter einer abgehängten undichten Decke oder Bekleidung		25
29		Hinter einer abgehängten dichten Decke oder Bekleidung, hinter staubdichter Unterfangung oder Beschichtung, außerhalb dichter Lüftungskanäle		0
30		Summe der Bewertungspunkte		
31		Sanierung unverzüglich erforderlich (Dringlichkeitsstufe I)		≥ 80
32		Neubewertung mittelfristig erforderlich (Dringlichkeitsstufe II)		70 - 79
33		Neubewertung langfristig erforderlich (Dringlichkeitsstufe III)		< 70

*) Zutreffendes bitte ankreuzen. Wurden innerhalb einer Gruppe mehrere Bewertungen angekreuzt, darf bei der Summenbildung (Zeile 30) nur eine - die höchste - Bewertungszahl berücksichtigt werden.

Bewertung vorgenommen durch

Asbestsachkundiger

Ort, Datum